



YKYżo 3x4 mm2

NR OBWODU/No.CIRCUIT													
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKYżo 5x70mm2		2xYKYżo5x10mm2		6xYTKSY			2xYKYżo5x10mm2		6xYTKSY		YKYżo 3x4		
MOC ZAINSTALOWANA/POWER		75kW		34kW					34kW				1kW		
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z TABLICY GŁÓWNEJ TG		ZASILANIE PRĄDA nr1 SAUNY		CZUJNIK TEMP. PRĄDA nr1 SAUNY			ZASILANIE PRĄDA nr2 SAUNY		CZUJNIK TEMP. PRĄDA nr2 SAUNY		TABLICA TR SAUNA 3		

YKYżo 3x4		YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	
1kW						
ZASILANIE TR SAUNA 2		GNIAZDA	rezerwa	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	rezerwa

YKYżo 5x70



					YKYżo 5x70mm2
					75kW
	ISTNIEJĄCE ZASILANIE	ISTNIEJĄCE ODPŁYWY	ISTNIEJĄCE ODPŁYWY	ISTNIEJĄCE ODPŁYWY	ZASILANIE TABLICY TR SAUNA 2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnętrznej w ogrodzie saunowym Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej - Aquadrom. Rozbiórka istniejącego drewnianego budynku sauny zewnętrznej.

Adres inwest.: Działki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Śląska; obręb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska

Inwestor: AQUADROM Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 95A 41-706 Ruda Śląska
reprezentowana przez Martę Malik - Prezes Zarządu

Jednostka projektowa:
fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ELEKTR
mgr inż. Rafał DYMIŃSKI	elektr.	SLK/1308/PWOE/06		Data: 06.2019
				Skala: 1:100
				Numer rysunku: EL.02 02

Nazwa rysunku:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SCHEMAT ZASILANIA