


**UWAGA: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.**
**Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami zbiorczymi.**

LEGENDA:

- Ściany i przegrody projektowane - pustak ceramiczny 25 cm zgodnie z proj. konstrukcji
- Słupy i rdzenie żelbetowe wg projektu konstrukcji
- Projektowana stolarka drzwiowa i okienna: ZWYKŁA
- Wejścia do budynku / wyjścia ewakuacyjne

Wymiary stolarki drzwiowej dla zakresu opracowania: podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło przejścia futryny drzwiowej np 90x200 oznaczające minimalną szerokośc przejścia 90cm i minimalną wysokość przejścia 200cm). Przed wymurowaniem ścianek w obrębie drzwi oraz wykonaniem ostatecznych otworów drzwiowych należy je skorygować o wymiary i zalecenia określone przez wybranego producenta stolarki.
Wymiary stolarki okiennej dla zakresu opracowania: podano wymiary w świetle otworu okiennego. Wymiar okna należy dostosować do wykonanego gotowego otworu okiennego
Otateczne wymiary surowych otworów drzwiowych i okiennych należy skonsultować z wybranym producentem i dostawcą stolarki.

Wentylacja w obiekcie: grawitacyjna. Kanały wentylacyjne prowadzone w warstwie izolacji wewnętrznej w postaci rur spiro Ø100, otwory wlotowe na wysokości ok 120-130cm, otwory wylotowe ponad sufitem podwieszanym sauny (wytworzenie poduszki izolacyjnej powietrznej). Dodatkowe kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym. W celu przewietrzania przestrzeni międzystropowej, przewiduje się montaż w stropodachu trzech wywietrzaków grawitacyjnych, dachowych, typu A. Wywietrzaki należy montować na podstawach dachowych typu A/I. Średnice wywietrzaków dobrać zgodnie z wytycznymi dla pomieszczeń sauny. Wysokość cokołu pod podstawę dachową powinna wynosić min. 20 cm. Przejścia przez dach wykonać jako szczelne.
Ze względu na specyfikę rozwiązań technologicznych dla obiektów saun fińskich ostateczne prowadzenie kanałów wentylacyjnych dostosować na budowie wg wytycznych wybranego Wykonawcy sauny. W razie potrzeb wezwać Projektanta w ramach nadzoru.

SAUNA ZEWNĘTRZNA "RUDZKA BANIA" stanowi jeden z obiektów technologicznych w obrębie istniejącego kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM. Lokalizacja w ogrodzie saunowym.
Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej sauny zewnętrznej "Rudzka bana" i wykonanie nowej sauny zewnętrznej w miejscu poprzedniej. Projekt nie wprowadza żadnych zmian związanych z ewakuacją w obrębie całego kompleksu Aquadrom czy też wymagań higieniczno-sanitarnych obowiązujących dla istniejącej strefy saunowej Aquadrom.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnętrznej w ogrodzie saunowym Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej - Aquadrom. Rozbiórka istniejącego drewnianego budynku sauny zewnętrznej.

Adres inwest.: Działki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113;
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Śląska; obręb: 0010 Halemba k.m. 1
ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska

Inwestor: AQUADROM Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 95A 41-706 Ruda Śląska
reprezentowana przez Martę Malik - Prezes Zarządu

Jednostka projektowa:
**fero+enso**
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

| Projektant: | Specjaln.: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| mgr inż. arch. Mirosław BARCIK | arch. | 23/06/SLOKK | |
| | | | |
| | | | |
| Opracowanie: | | | |
| mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK | | | |

Branża: ARCH.
Data: 06.2019
Skala: 1:50
Numer rysunku: AR.02 03

Nazwa rysunku: RZUT DACHU