
TG
YKY 5x70 mm2
YKY 5x70 mm2
RAMPA
7,7%
centrala alarmu
TR_SAUNA2
DT
sygnalizator optyczno-akustyczny
montaż mocny
zasilanie projektowanej tablicy TR_SAUNA2
z rozdzielni głównej AQUADROMU TG
prowadzenie przewodu w obrębie istniejących korytek kablowych
wg schematu
YKY 5x70 mm2
zasilanie z tablicy TR_SAUNA2
zlokalizowanej
w pom. technicznym saunarium
wg schematu
2x kabel sygnałowy - UTP do wyzwalaczy alarmu
mocowanych przy drzwiach
YKY 3x4
zasilanie tablicy
w pom. technicznym
4x YLY2to 5x10
zasilanie dwóch
pieców +
zasilanie czujników
2x YTKSY
oraz 3x kabel UTP
TR_SAUNA2
+0.00
238.30mnpm
UT1
+0.05/+0.15mnpm
UT2
+0.05/+0.15mnpm
R1
R2
B1
B2
B3
1.69m
0.70
0.70
0.70