




Geometria płyty fundamentowej




Pyta fundamentowa - zbrojenie górnego



UWAGA:
Przed zalaniem płyty wystawić łączniki do rdzeni żelbetonowych



Kształt prętów zbrojeniowych



WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU -
WPROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy wymienić grunty nienosny w formie nasypów o grubości 180cm
2. Pod płytą fundamentową wykonać warstwę podkładowego betonu C8/10 gr.10cm oraz poduszkę z gruntów niespoistych – pospółki, klinka oraz tłucznia zagęszczonego warstwami do osiągnięcia modułu odkształcenia o wartości 100 MPa. Grubość łączna poduszki wynosi około 140cm.
3. W miejscach w których występują nasypy, grunty organiczne, grunty nienosne, stare nieusunięte fundamenty o większości większej od dolnego poziomu podsytki piaskowej, należy je bezwzględnie usunąć i zastąpić gruntem niespoistym gruboziarnistym – żwirny, pospółki - zagęszczonego do wskaźnika $I_s=0,98$.
4. Zagęszczanie gruntów poprzez walcowanie bez użycia sprzętu wibracyjnego.
5. Wykopy chronić przed zalaniem wodą.
6. Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna wykopu luźnym gruntem.
7. Wody z dachu odpowiadać rynkami poza zasięg fundamentów.
8. Wokół budynku wykonać drenaż opaskowy.
9. Otwory przebieg instalacyjnych należy wykonać wg odpowiednich dokumentacji branżowych.

LEGENDA:

- grubość płyty fundamentowej 25cm

----- #12co20 - přetý #12 ukládane
co 20 cm góra

Beton C 20/25
Stal # A-IIIIN (RB500)
Stal Ø A-0 (St0S)

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, nysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY				Data: 06.2019	
Projekt: Budowa parterowego budynku sauny zewnętrznej w ogrodzie saunowym Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej - Aquadrom. Rozbójka istniejącego drewnianego budynku sauny zewnętrznej.					
Adres inwestycji: Działki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Śląska; obęę: 0010 Halańba k.m. 1 ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska					
Inwestor: AQUADROM Sp. z o.o.					
ul. Kłodnicka 95A 41-706 Ruda Śląska					
reprezentowana przez Marię Malik - Prezesa Zarządu					
Branża: KONSTRUKCJA					
Podzbiór: TOM III					
Projektant		Specjalizacja:		Nr uprawnień:	
mgr inż. Sławomir ZBYLUT		konstr.		MA01094/PWOK/05	
Opracował:					
mgr inż. Roman KAWALER		konstr.			
Numer rysunku:					
Nazwa rysunku:					

Pyta fundamentowa - zbrojenie główne

KO.05